TABLE 1. THERMODYNAMIC PROPERTIES OF MOIST AIR[a] (STANDARD ATMOSPHERIC PRESSURE, 29.921 IN. HG) (Continued)

FAHR. TEMP. t(F)	HUMIDITY RATIO $W_s \times 10^5$	VOLUME CU FT/LB DRY AIR			ENTHALPY BTU/LB DRY AIR			ENTROPY BTU PER (°F) (LB DRY AIR)			CONDENSED WATER			FAHR. TEMP. t(F)
		v_a	v_{as}	v_s	h_a	h_{as}	h_s	s_a	s_{as}	s_s	Enthalpy Btu/Lb h_w	Entropy Btu/(Lb) (°F) s_w	Vap. Press In. Hg $p_s \times 10^4$	
−96	1.369	9.147	0.000	9.147	−23.075	0.001	−23.074	−0.05631	0.00000	−0.05631	−199.73	−0.4235	0.6542	−96
−95	1.489	9.173	0.000	9.173	−22.835	0.002	−22.833	−0.05565	0.00000	−0.05565	−199.35	−0.4225	0.7111	−95
−94	1.617	9.198	0.000	9.198	−22.594	0.002	−22.592	−0.05500	0.00000	−0.05500	−198.97	−0.4214	0.7725	−94
−93	1.756	9.224	0.000	9.224	−22.353	0.002	−22.341	−0.05434	0.00000	−0.05434	−198.59	−0.4204	0.8388	−93
−92	1.906	9.249	0.000	9.249	−22.113	0.002	−22.111	−0.05369	0.00001	−0.05368	−198.21	−0.4193	0.9105	−92
−91	2.068	9.275	0.000	9.275	−21.872	0.002	−21.870	−0.05303	0.00001	−0.05302	−197.83	−0.4183	0.9879	−91
−90	2.242	9.300	0.000	9.300	−21.631	0.002	−21.629	−0.05237	0.00001	−0.05236	−197.44	−0.4173	1.071	−90
−89	2.430	9.325	0.000	9.325	−21.391	0.003	−21.388	−0.05172	0.00001	−0.05171	−197.06	−0.4162	1.161	−89
−88	2.634	9.351	0.000	9.351	−21.150	0.003	−21.147	−0.05107	0.00001	−0.05106	−196.67	−0.4152	1.259	−88
−87	2.852	9.376	0.000	9.376	−20.909	0.003	−20.906	−0.05042	0.00001	−0.05041	−196.29	−0.4142	1.363	−87
−86	3.089	9.401	0.000	9.401	−20.669	0.003	−20.666	−0.04978	0.00001	−0.04977	−195.90	−0.4131	1.476	−86
−85	3.342	9.426	0.000	9.426	−20.428	0.003	−20.425	−0.04913	0.00001	−0.04912	−195.51	−0.4121	1.597	−85
−84	3.615	9.451	0.000	9.451	−20.188	0.004	−20.184	−0.04849	0.00001	−0.04848	−195.12	−0.4110	1.728	−84
−83	3.909	9.477	0.000	9.477	−19.947	0.004	−19.943	−0.04785	0.00001	−0.04784	−194.73	−0.4100	1.868	−83
−82	4.225	9.502	0.000	9.502	−19.706	0.004	−19.702	−0.04721	0.00001	−0.04720	−194.34	−0.4090	2.019	−82
−81	4.564	9.527	0.000	9.527	−19.466	0.005	−19.461	−0.04658	0.00001	−0.04657	−193.95	−0.4079	2.181	−81
−80	4.930	9.553	0.000	9.553	−19.225	0.005	−19.220	−0.04595	0.00001	−0.04594	−193.55	−0.4069	2.356	−80
−79	5.322	9.578	0.000	9.578	−18.984	0.005	−18.979	−0.04532	0.00002	−0.04530	−193.16	−0.4059	2.543	−79
−78	5.742	9.604	0.000	9.604	−18.744	0.006	−18.738	−0.04469	0.00002	−0.04467	−192.76	−0.4048	2.744	−78
−77	6.193	9.629	0.000	9.629	−18.503	0.006	−18.497	−0.04406	0.00002	−0.04404	−192.37	−0.4038	2.960	−77
−76	6.677	9.654	0.000	9.654	−18.263	0.007	−18.256	−0.04343	0.00002	−0.04341	−191.97	−0.4027	3.192	−76
−75	7.196	9.680	0.000	9.680	−18.022	0.007	−18.015	−0.04280	0.00002	−0.04278	−191.57	−0.4017	3.441	−75
−74	7.753	9.705	0.000	9.705	−17.782	0.008	−17.774	−0.04218	0.00003	−0.04215	−191.17	−0.4007	3.707	−74
−73	8.349	9.730	0.000	9.730	−17.541	0.008	−17.533	−0.04155	0.00003	−0.04152	−190.77	−0.3996	3.992	−73
−72	8.990	9.756	0.000	9.756	−17.301	0.009	−17.292	−0.04093	0.00003	−0.04090	−190.37	−0.3986	4.298	−72
−71	9.675	9.781	0.000	9.781	−17.060	0.010	−17.050	−0.04031	0.00003	−0.04028	−189.97	−0.3975	4.625	−71
−70	10.40	9.806	0.000	9.806	−16.820	0.011	−16.809	−0.03969	0.00003	−0.03966	−189.56	−0.3965	4.976	−70
−69	11.19	9.831	0.000	9.831	−16.579	0.011	−16.568	−0.03908	0.00004	−0.03904	−189.16	−0.3954	5.351	−69
−68	12.03	9.856	0.000	9.856	−16.339	0.012	−16.327	−0.03846	0.00004	−0.03842	−188.75	−0.3944	5.752	−68
−67	12.92	9.882	0.000	9.882	−16.098	0.013	−16.085	−0.03785	0.00004	−0.03781	−188.35	−0.3934	6.181	−67
−66	13.88	9.907	0.000	9.907	−15.858	0.014	−15.844	−0.03724	0.00004	−0.03720	−187.94	−0.3924	6.640	−66
−65	14.91	9.932	0.000	9.932	−15.617	0.015	−15.602	−0.03663	0.00005	−0.03658	−187.53	−0.3913	7.130	−65

[a]Compiled by John A. Goff and S. Gratch.

TABLE 1. THERMODYNAMIC PROPERTIES OF MOIST AIR[a] (STANDARD ATMOSPHERIC PRESSURE, 29.921 IN. HG) (Continued)

FAHR. TEMP. t(F)	HUMIDITY RATIO $W_s \times 10^5$	VOLUME CU FT/LB DRY AIR			ENTHALPY BTU/LB DRY AIR			ENTROPY BTU PER (°F) (LB DRY AIR)			CONDENSED WATER			FAHR. TEMP. t(F)
		v_a	v_{as}	v_s	h_a	h_{as}	h_s	s_a	s_{as}	s_s	Enthalpy Btu/Lb h_w	Entropy Btu/(Lb) (°F) s_w	Vap. Press In. Hg $p_s \times 10^4$	
−64	1.601	9.958	0.000	9.958	−15.377	0.016	−15.361	−0.03602	0.00005	−0.03597	−187.12	−0.3903	0.7654	−64
−63	1.718	9.983	0.000	9.983	−15.137	0.018	−15.119	−0.03541	0.00005	−0.03536	−186.71	−0.3893	0.8213	−63
−62	1.843	10.009	0.000	10.009	−14.896	0.019	−14.877	−0.03481	0.00006	−0.03475	−186.30	−0.3882	0.8810	−62
−61	1.976	10.034	0.000	10.034	−14.656	0.020	−14.636	−0.03420	0.00006	−0.03414	−185.89	−0.3872	0.9447	−61
−60	2.118	10.059	0.000	10.059	−14.416	0.022	−14.394	−0.03360	0.00006	−0.03354	−185.47	−0.3861	1.0127	−60
−59	2.269	10.085	0.000	10.085	−14.175	0.023	−14.152	−0.03300	0.00007	−0.03293	−185.06	−0.3851	1.0852	−59
−58	2.431	10.110	0.000	10.110	−13.935	0.025	−13.910	−0.03240	0.00007	−0.03233	−184.64	−0.3841	1.1624	−58
−57	2.603	10.135	0.000	10.135	−13.695	0.027	−13.668	−0.03180	0.00008	−0.03172	−184.23	−0.3830	1.2447	−57
−56	2.786	10.161	0.000	10.161	−13.454	0.029	−13.425	−0.03120	0.00008	−0.03112	−183.81	−0.3820	1.3324	−56
−55	2.982	10.186	0.000	10.186	−13.214	0.031	−13.183	−0.03061	0.00009	−0.03052	−183.39	−0.3810	1.4258	−55
−54	3.190	10.211	0.000	10.211	−12.974	0.033	−12.941	−0.03002	0.00009	−0.02993	−182.97	−0.3799	1.5253	−54
−53	3.411	10.237	0.000	10.237	−12.733	0.035	−12.698	−0.02943	0.0010	−0.02933	−182.55	−0.3789	1.6312	−53
−52	3.646	10.262	0.001	10.263	−12.493	0.038	−12.455	−0.02884	0.00011	−0.02873	−182.13	−0.3779	1.7438	−52
−51	3.897	10.288	0.001	10.289	−12.253	0.041	−12.212	−0.02825	0.00011	−0.02814	−181.71	−0.3769	1.8635	−51
−50	4.163	10.313	0.001	10.314	−12.012	0.043	−11.969	−0.02766	0.00012	−0.02754	−181.29	−0.3758	1.9910	−50
−49	4.446	10.338	0.001	10.339	−11.772	0.046	−11.726	−0.02707	0.00012	−0.02695	−180.87	−0.3748	2.1264	−49
−48	4.747	10.364	0.001	10.365	−11.532	0.049	−11.483	−0.02649	0.00013	−0.02636	−180.44	−0.3738	2.2702	−48
−47	5.066	10.389	0.001	10.390	−11.292	0.053	−11.239	−0.02590	0.00013	−0.02577	−180.02	−0.3728	2.4230	−47
−46	5.406	10.414	0.001	10.415	−11.051	0.056	−10.995	−0.02532	0.00014	−0.02518	−179.59	−0.3717	2.5854	−46
−45	5.766	10.440	0.001	10.441	−10.811	0.060	−10.751	−0.02474	0.00015	−0.02459	−179.16	−0.3707	2.7578	−45
−44	6.149	10.465	0.001	10.466	−10.571	0.064	−10.507	−0.02416	0.00016	−0.02400	−178.73	−0.3696	2.9408	−44
−43	6.555	10.490	0.001	10.491	−10.330	0.068	−10.262	−0.02358	0.00017	−0.02341	−178.30	−0.3686	3.1349	−43
−42	6.985	10.516	0.001	10.517	−10.090	0.073	−10.017	−0.02301	0.00019	−0.02282	−177.87	−0.3676	3.3408	−42
−41	7.441	10.541	0.001	10.542	−9.850	0.078	−9.772	−0.02243	0.00020	−0.02223	−177.44	−0.3665	3.5591	−41
−40	7.925	10.566	0.001	10.567	−9.609	0.083	−9.526	−0.02186	0.00021	−0.02165	−177.01	−0.3655	3.7906	−40
−39	8.437	10.592	0.001	10.593	−9.369	0.089	−9.280	−0.02129	0.00022	−0.02107	−176.58	−0.3645	4.0359	−39
−38	8.980	10.617	0.002	10.619	−9.129	0.094	−9.035	−0.02072	0.00024	−0.02048	−176.14	−0.3634	4.2958	−38
−37	9.556	10.642	0.002	10.644	−8.889	0.100	−8.789	−0.02015	0.00025	−0.01990	−175.71	−0.3624	4.5711	−37
−36	10.16	10.668	0.002	10.670	−8.648	0.106	−8.542	−0.01958	0.00026	−0.01932	−175.27	−0.3614	4.8626	−36
−35	10.81	10.693	0.002	10.695	−8.408	0.113	−8.295	−0.01902	0.00028	−0.01874	−174.84	−0.3604	5.1713	−35
−34	11.49	10.718	0.002	10.720	−8.168	0.121	−8.047	−0.01845	0.00030	−0.01815	−174.40	−0.3593	5.4980	−34
−33	12.21	10.744	0.002	10.746	−7.927	0.128	−7.799	−0.01789	0.00032	−0.01757	−173.96	−0.3583	5.8437	−33

[a]Compiled by John A. Goff and S. Gratch.