
De: <@vlaanderen.be>
Envoyé: dinsdag, 28 november 2023 15:46
À:
Cc: (SPF Santé Publique - FOD Volksgezondheid)
Objet: PFAS concentratie in blusschuimen
Pièces jointes: Umicore Brugge_analyse blusschuim uit bluskar.pdf; Evos_Analyse blusschuim SGS.pdf

Dag ,

Ik heb wat onderzoekwerk gedaan ivm de “normaal te verwachten” concentraties van PFAS in blusschuimen. In bijlage vindt u 2 voorbeelden van analyserapporten van blusschuimen die we op bedrijven hebben aangetroffen:

- 1) Document EVOS analyse SGS: bevat **5800 mg PFOS/kg, dat is 0,58 gew%**
- 2) Document Umicore Brugge analyse SG: bevat **23000 mg/kg** van 6:2-FTS (een PFAS die kan degraderen tot PFOA), dat is **2,3 gew%**

Ik neem dus mijn woorden van vanmorgen terug, de concentraties zitten blijkbaar wel boven de 0,1%
Maar op SDS'en heb ik zelden of nooit een exacte vermelding gezien van de aanwezige PFAS

mvg